Ministère chargé de la santé

Eau potable

Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Critères de recherche

Département : MOSELLE

Commune : JUVELIZE

Réseau(x) : JUVELIZE

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau : - JUVELIZE

Rechercher

Bulletin précédent

Informations générales

Date du prélèvement	26/08/2025 08h50
Commune de prélèvement	JUVELIZE
Installation	JUVELIZE (100%)
Service public de distribution	JUVELIZE
Responsable de distribution	MAIRIE DE JUVELIZE
Maître d'ouvrage	MAIRIE DE JUVELIZE

Conformité

Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation non-conforme aux exigences de qualité. Faible contamination microbiologique. Les mesures correctives nécessaires doivent être prises afin de rétablir la qualité de l'eau. Une analyse de recontrôle sera réalisée prochainement afin de vérifier le retour à une situation normale. Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité réglementaire pour le paramètre nitrates. La consommation de l'eau est déconseillée aux femmes enceintes et aux nourrissons de moins de 6 mois. Les mesures correctives nécessaires doivent être prises afin de rétablir la qualité de l'eau. Un suivi analytique renforcé est réalisé pour vérifier l'évolution de ce paramètre.
Conformité bactériologique	non
Conformité physico-chimique	non
Respect des références de qualité	non

Résultats d'analyses

Paramètre	Valeur	Limite de qualité	Référence de qualité
Entérocoques /100ml-MS	2 n/(100mL)	≤ 0 n/(100mL)	
Entérocoques /100ml-ML	<1 n/(100mL)	≤ 0 n/(100mL)	
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	4 n/mL		
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	2 n/mL		
Bactéries coliformes /100ml-MS	2 n/(100mL)		≤ 0 n/(100mL)
Bactéries coliformes (NPP/100mL)	21 NPP/100mL		≤ 0 NPP/100mL
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)	≤ 0 n/(100mL)	
Escherichia Coli (NPP/100mL)	<1 NPP/100mL	≤ 0 NPP/100mL	
Température de l'eau *	13,5 °C	≥ et ≤ °C	≥ et ≤ 25 °C
Coloration	<5,0 mg(Pt)/L		≤ 15 mg(Pt)/L
Aspect (qualitatif) *	Aspect normal		
Odeur (qualitatif) *	Aucun changement anormal		
Saveur (qualitatif) *	Aucun changement anormal		
Turbidité néphélométrique NFU	0,2 NFU		≤ 2 NFU
Chlore libre *	2,03 mg(Cl2)/L		
Chlore total *	2,05 mg(Cl2)/L		
pH *	7,5 unité pH		≥6,5 et ≤ 9 unité pH
Conductivité à 25°C	890 µS/cm		≥200 et ≤ 1100 µS/cm
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L	≥ et ≤ mg/L	≥ et ≤ 0,1 mg/L
Nitrates (en NO3)	70 mg/L	≤ 50 mg/L	

* Analyse réalisée sur le terrain